


ANALİZ RAPORU

FİRMA ADI	: HASGİN İNŞAAT SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ
FİRMA ADRESİ	: Eşref Bitlis Bulvarı No:88 Sultanbeyli/İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA	: -
ÖRNEK CİNSİ	: Antibakteriyel Ahşap ve Alev Önleyici
ÖRNEĞİN ALINDIĞI YER	: -
AMBALAJ CİNSİ	: Orijinal amb.
MİKTAR	: 5lt x 1adet
ÜRETİM TARİHİ	: -
SON KULLANMA TARİHİ	: -
SERİ NO	: -
GELİŞ TARİHİ/SAATİ	: 01.07.2013/ 13:00
ANALİZ TARİHİ	: 01.07.2013/10.07.2013
RAPOR TARİHİ	: 10.07.2013
RAPOR NO	: R0130404
SAYFA NO	: 1

01.07.2013 tarihinde laboratuvarımıza göndermiş olduğunuz "Fermo" marka Antibakteriyel Ahşap ve Alev önleyici isimli örnekte talep edilen "Yanmazlık Deneyi" göndermiş olduğunuz iki grup malzeme üzerinde yapılmış olup deney videoya alınarak rapor ekinde gönderilmiştir. Özetle doğal malzemenin kısa sürede tutuştuğu yüzeye emdirilmiş Fermo marka ahşap koruyucunun yüksek sıcaklığa karşılık yanmadığı belirlenmiştir. Yüzey sıcaklıkları infrared termometre ile ölçülmüş olup video kaydında görülmektedir. Doğal malzemenin 350⁰-400⁰ C civarında yandığı gözlemlenmiş olup uygulama yapılmış malzemenin 500⁰C üzerinde yanmadığı görülmüştür.

Tüm ölçümlerimiz, TSE ve İngiliz (Aqua Check)'den akredite laboratuvarımızda APHA, EPA, ASTM, UMA, ISO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından kabul edilmiş standart metodlara tam uyumlu olarak, literatürde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapılmaktadır.

Laboratuvarımız TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre denetlenmektedir.


Dr. Reha DURO
Kimya Yük.Müh.
Genel Müdür

Lütfen WEB sayfamızı ziyaret ediniz:

www.sentezgroup.com

Kuruluşumuzun onayı olmadan raporlarımızın çoğaltılması, yayınlanması resmi yada özel kişi veya kuruluşlara verilmesi yasaktır.

Bu raporda bildirilen sonuçlar yukarıda açıklanan örnek içindir.

FR.060/17.12.2008-02